

Objetivo:

Preparar os Brigadistas e integrantes para agir em situações de emergências que causem danos e prejuízos às pessoas e ao patrimônio em atendimento aos requisitos legais.

Órgãos Envolvidos:

Brigada de Emergência, CIPA e Equipe de SSTMA

Tambores de 200L, papel, madeira, gasolina e diesel

**Kit. de combate à incêndio**

- Extintor com carga d'água – É indicado para incêndios da classe A;
- Extintor com carga de dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>) – É indicado para incêndios das classes B e C;
- Extintor com carga de pó químico BC – É indicado para incêndios das classes B e C;
- Extintor com carga de pó químico ABC – É indicado para incêndios das classes A, B e C;

Data do simulado: 22/05/2019

Horário: 15 horas

Local: Pátio, Fundos do auditório no Bloco Gamma

#### Desenvolvimento

Para realização deste evento houve a capacitação para os Brigadistas, no curso de "Formação de Brigada de Emergência" foi realizada reunião de planejamento, Todo o pessoal e material empregado no evento saíram da ITPAC Porto, Com a participação da equipe de Saúde, Segurança.

Ações realizadas:

Simulação de incêndio em área externa próximo ao auditório.

O cenário do simulado:

A área externa estava pegando fogo em tambores com papeis, madeira e óleo e os brigadistas precisam apagar urgente antes que este incêndio se alastre e passe para os prédios com os alunos em aula. .

Duração do simulado:

30 minutos.

Pontos positivos e oportunidade de melhorias:

Positivo: Comunicação do sinistro;  
Positivo: Tempo de Locomoção da brigada de emergência;  
Positivo: Contenção e recolhimento dos produtos químicos.  
Positivo: Isolamento e sinalização do local;

Negativo: Demora dos Brigadista em pegar os extintores e escolher o tipo de extintor certo.

#### CONCLUSÃO

Com este simulado, os setores de SST e Brigadistas alertaram os integrantes quanto às ações a serem tomadas em situações de incêndio, e o uso certo do extintor para determinados incêndios.

O resultado foi bastante satisfatório e atingiu os objetivos.



FOTOS DO SIMULADO



-----  
Responsável pelo Registro  
(Assinatura)

Formulário: 0004 - Revisão: 00

Data da Revisão:  
07/01/2019

